

LEGENDA :

- ➡ – VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- 50 – ODSÁVANÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU 50m3/h
- ø160 – ROZMĚR POTRUBÍ ø160 mm (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)
- HH – VZDÁLENOST HORNÍ HRANY POTRUBÍ OD STROPU
- SH – VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY POTRUBÍ OD PODLAHY
- – STĚNOVÁ MŘÍŽKA (2KS)

– VEŠKERÉ VÝFUKOVÉ POTRUBÍ OD ZPĚTNÝCH PŘETLAKOVÝCH KLAPEK (VČETNĚ) SMĚREM K OKNU BUDE OPATŘENO TEPELNOU KAUČUKOVOU PAROTĚSNOU IZOLACÍ TLOUŠŤKY 2cm

Ing. JAN WEINZETL autorizovaný inženýr pro techniku prostředí specializace technická zařízení budov ČKAIT - 0601292

3

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN WEINZETL	VYPRACOVAL ING. LUBOMÍR ZVÁRA	ING. JAN WEINZETL PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNIKY PROSTŘEDÍ HRADEC KRÁLOVÉ
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. LIBUŠE VORTELOVÁ		ZAKÁZKA 71/01/11
INVESTOR: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, 17. LISTOPADU 1212, HRADEC KRÁLOVÉ		DATUM 8.2011
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, 17. LISTOPADU 1212, HR. KRÁLOVÉ KUCHYŇSKÉ STUDIO VZDUCHOTECHNIKA		DRUH DPS FORMÁT A4 3 MĚŘÍTKO 1 : 50
PŮDORYS A ŘEZY		PŘÍLOHA VZT.3